

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ52.В.00428**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0643764**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

ООО «Сибирский Кровельный Центр»
ОГРН 1115445000230
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4Г, офис 416
тел.: (3852) 555-072

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ООО «Сибирский Кровельный Центр»
ОГРН 1115445000230
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4Г, офис 416
тел.: (3852) 555-072

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г.,
121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9,
тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Панели кровельные и стеновые трехслойные
с металлическими облицовками (толщина 0,5 мм и 0,8 мм) и
утеплителем из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем или минеральной ваты на основе
базальтовых пород, выпускаемые по техническим условиям
ТУ 5284-003-69832079-2014
(см. приложение)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ) ст. 87, п. 2, ст. 88, п. 2

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 62ТР-14 от 07.08.2014 г.
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ»,
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г.
см. приложение

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K03278 от 18.08.2014 г.,
выдан ОС АНО «Калуга-тест» № СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2014 **по** 18.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ52.В.00428

(обязательная сертификация)

ТР **0116463**

(учетный номер бланка)

Панель кровельная трехслойная типа СП ПС-К, состоящая из кассетного сэндвич-профиля толщиной 0,8 мм и лицевого профилированного листа толщиной 0,5 мм, с утеплителем из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (плотность 30 кг/м³) толщиной 150 мм, имеет предел огнестойкости RE45 (R60/E45) при равномерно распределенной нагрузке 174 кг/м²;

панель кровельная трехслойная типа СП ПС-К, состоящая из кассетного сэндвич-профиля толщиной 0,8 мм и лицевого профилированного листа толщиной 0,5 мм, с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтовых пород (плотность 75 кг/м³) толщиной 150 мм, имеет предел огнестойкости RE90 при равномерно распределенной нагрузке 174 кг/м²;

панель стеновая трехслойная типа СП ПС-С, состоящая из кассетного сэндвич-профиля толщиной 0,8 мм и лицевого профилированного листа толщиной 0,5 мм, с утеплителем из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (плотность 30 кг/м³) толщиной 150 мм, имеет предел огнестойкости EI60;

панель стеновая трехслойная типа СП ПС-С, состоящая из кассетного сэндвич-профиля толщиной 0,8 мм и лицевого профилированного листа толщиной 0,5 мм, с утеплителем из минеральной ваты на основе базальтовых пород (плотность 75 кг/м³) толщиной 150 мм, имеет предел огнестойкости EI90.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев

М.А. Сметанин